



Публичное акционерное общество
энергетики и электрификации «Ленэнерго»
196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, д. 1
тел. 8(800)700-14-71; факс: 8(812)494-32-54
горячая линия: 8(812)494-31-71
e-mail: office@lenenergo.ru
www.lenenergo.ru
КПП 781001001; ОКТМО 40375000
ИНН 7803002209; ОГРН 1027809170300

АКТ
о выполнении технических условий

№ 18-6849/AB

«__» _____ 20__ г.

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго», именуемое в дальнейшем ПАО «Ленэнерго», в лице Директора по технологическому присоединению - начальника департамента технологического присоединения Стромакова Виталия Владимировича, действующего на основании Доверенности № 332-18 от 15.11.2018г., с одной стороны, и Садоводческое некоммерческое товарищество "Ручей", в лице Председателя Правления Веселкова Виктора Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Характеристики присоединения по техническим условиям от 19.03.2018 г. Приложение №1 к договору о технологическом присоединении от 19.03.2018 г. № ОД-5536-18/6849-Э-18.
2. В ходе проверки рассмотрено выполнение п. 11 технических условий.

(перечень требований, пунктов технических условий)

3. Максимальная мощность (всего) 400 кВт, в том числе:
присоединяемая максимальная мощность (без учёта ранее присоединённой (существующей) максимальной мощности) 315 кВт;
ранее присоединённая максимальная мощность 85 кВт.
Категория надёжности электроснабжения 3-я.

Перечень точек присоединения:

№	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)
1	ПС-110 кВ Мгинская (ПС 324) ф.324-05	контактные присоединения КЛ-0,4 кВ Л-1 заявителя в РУ-0,4 кВ ТП-3409	0.4	400

4. В ходе проверки произведено рассмотрение следующих документов, представленных в целях подтверждения выполнения технических условий:

ТУ; паспорта ПУ и ЩУ

(указываются перечень и реквизиты документов, представленных заявителем и (или) сетевой организацией в целях подтверждения выполнения технических условий)



5. Проведён осмотр электроустановок заявителя: «330 домов» по адресу: Ленинградская область, Кировский район, массив "Грибное", СНТ "Ручей" сетевой организацией в лице Мастера службы РУУЭ КУ Синяткина В.А.

(должностное лицо, представитель СлРУиУЭ)

с участием

(должностное лицо, представитель РЭС)

(ф.и.о., телефон, наименование организации, адрес)

построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий от 19.03.2018 г. Приложение №1 к договору о технологическом присоединении от 19.03.2018 г. № ОД-5536-18/6849-Э-18.

В ходе проведения осмотра установлены:

перечень и характеристики электрооборудования, предъявленного к осмотру:

Меркурий 234 ART2-03P 400кВт; Тр.Т. Т-0,66 УЗ 0,5S 600/5; КЛ-0,4 кВ Л-1 от РУ-0,4кВ ТП-3409

(тип, мощность, напряжение, количество, длина, марка и сечение кабелей, проводов, характеристики линий и др.)

(АПвБбШп 2 4x185 L=8м); ВЛ-04кВ;

устройства релейной защиты, сетевой, противоаварийной и режимной автоматики:

РБ-ВР 32-39 В31250 – 630А – УХЛ3; ВА 57-35 630А

(виды релейной защиты и автоматики и др.)

автономный резервный источник питания:

не предусмотрено

(место установки, тип, мощность, напряжение и др.)

6. По результатам проверки установлено, что мероприятия, предусмотренные техническими условиями (этапом технических условий), выполнены.

Прочие отметки: _____

Должностное лицо сетевой организации

Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)

Директор по технологическому присоединению - начальник департамента технологического присоединения

Председатель Правления СНТ "Ручей"

(должность)

(должность)

В.В. Стромаков

Веселков В.М.

Подпись (Ф.И.О.)

Подпись (Ф.И.О.)

